



OFICIO N° SSJ-RSI- 1466/05/19
Colotlán, Jalisco; 15 de Mayo de 2019
ASUNTO: Notificación de resultados.

✓ C. JORGE ALONSO ARELLANO GÁNDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE:
COLOTLÁN, JALISCO.
P R E S E N T E

Con antecedente en la realización de análisis de laboratorio, al agua de la fuente de abasto, identificada como Sistema de abasto de agua de Tepuliche, los Veliz, tomada en domicilio Tepuliche Sin No. Colotlán, Jalisco, fecha del reporte 02/04/19, me permito hacerle de su conocimiento que:

Según los resultados emitidos por el Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud Jalisco, con respecto a las pruebas realizadas de: **Análisis Físico-Químico y Organoléptico**, a la muestra No. 9332, correspondiente al sistema de abasto anteriormente mencionado, se ha detectado lo siguiente:

Determinaciones límite máximo permisible de la Modificación de la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1.1994. Físico-químico	Resultado CEESLAB de la muestra tomada
pH (en unidades de Ph) 6.5 a 8.5	8.84/21.90 Ph. Fuera de especificaciones
Cloruros (Cl-) 250.00 mg/L	48.98 mg/L. Dentro de especificaciones
Dureza Total 500 mg/L	20.00 mg/L. Dentro de especificaciones
Fluoruros (F) 1.5 mg/L	16.00 mg/L. Dentro de especificaciones
Sólidos disueltos Totales 1000 mg/L	413.00 mg/L. Dentro de especificaciones
Organoléptico	
Unidades de color verdadero 20 Unidades	0.00 Unidades. Dentro de especificaciones
Olor (sensorial) Inodoro	Cloro Fuera de especificaciones
Cloro residual libre de 0.2 a 1.5 ppm de cloro	1.00 pm. Dentro de especificaciones

Sin otro particular quedo de Usted.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo único fracción II del Acuerdo Delegatorio del Secretario de Salud publicado el 12 de Enero de 2019 en el periódico oficial del Estado de Jalisco

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco

ING. RODOLFO FROYLÁN CARRILLO

COORDINADOR REGIONAL DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, REGIÓN I

Coordinación Regional I

FGCG*



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBIDO
13 JUN. 2019
1:05

Calle Paseo No. 7, C.P. 46200, Colotlán, Jal.
Tel. (499) 992 0370, 992 0785, 992 1540
992 1707.
regulacionsanitaria_colotlan_jal@hotmail.com

RECIBIDO
JUN. 14 2019
Mexico
COLOTLAN, JAL.